

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
(г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 346-10-33)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а тел./факс 312-44-26)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО «город Екатеринбург»
(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 27
(место составления акта)

"18" июля 2019 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 1241

По адресу/адресам: 620907, г. Екатеринбург, поселок Садовый, ул. Сибирка, 43.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказ) органа государственного контроля(надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя от 11.07.2019г. № 1241
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/ внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518
(ОГРН 1026605617015, ИНН: 6673082583)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» июля 2019г. с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

«18» июля 2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 1 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по
Орджоникидзевскому району) отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО «город Екатеринбург» управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

и.о.заведующего МБДОУ – детский сад № 518 Шишина Ольга Александровна
11.07.2019г. время 11 час. 00 мин. *Шишина ОА* *11.07.2019*
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Недорезов Дмитрий Геннадьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о.заведующего МБДОУ – детский сад № 518 Шишина Ольга Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) Или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Характер нарушений требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов)	Лица, допустившие нарушения
Истёк срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации. «Правила противопожарного режима в РФ» п. 63, Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46 п. 1, ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7	и.о.заведующего МБДОУ – детский сад № 518 Шишина Ольга Александровна

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 18.07.2019г. № 1241/1/1;
- Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в 1 экз. на 21 лист.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела НДиПР
МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
Недорезов Д.Г.


(подпись)

«18» июля 2019г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.В. Завидунцева Ишмина Анна
Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 18 " июля 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99
Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 261-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99