

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Свердловской области  
(почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84  
юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а тел. 346-12-60, 346-12-70 факс 346-12-54)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а, тел./факс 312-44-26)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
муниципального образования «город Екатеринбург»  
(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому  
району муниципального образования «город Екатеринбург»)  
(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-52)

Предписание № 1241/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 518  
(ОГРН 1026605617015, ИНН: 6673082583)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
города Екатеринбурга по пожарному надзору от " 11 " июля 2019 года № 1241 , ст. 6  
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период  
с "17" июля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., " 18 " июля 2019г. с 14 час. 00  
мин. до 15 час. 00 мин. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области Недорезовым Дмитрием Геннадьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения - детский сад № 518 расположенное по адресу 620907, г. Екатеринбург, поселок  
Садовый, ул. Сибирка,43.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о.заведующего МБДОУ – детский сад № 518 Шишиной Ольгой  
Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Истёк срок эксплуатации системы	Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения	30.06.2020	

<p>автоматической пожарной сигнализации.</p> <p><i>Произвести замену системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.</i></p>	<p>ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.</p> <p>п. 63 «Правила противопожарного режима в РФ», ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»</p> <p>При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы. ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7</p>	
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР  
 ГУ МЧС России по Свердловской области Недорезов Д.Г.  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

" 18 " июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)* *И.О. Заветухин* *М.И. Машин*  
 (подпись) (должность, фамилия, инициалы)

" 18 " июля 2019 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:  
 Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99  
 ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99